

Rumtype	Brugsmønster	Dagslys-adgang	Aktiviteternes krav	Forslag til funktioner og strategier
Auditorier	Lejlighedsvis	Dagslys	Lokalet anvendes til visning af overheads, film o.lign.	<ul style="list-style-type: none"> • Zoneopdeling • Manuel lysdæmpning • Fintfølede bevægelsessensorer der slukker lyset • Mulighed for forskellige scenesætninger
			Der er skillevægge i lokalet.	<ul style="list-style-type: none"> • Zoneopdeling • Fælles/separat styring af sektioner
Biblioteker	Skranke, læserum og udlånslokale i øvrigt	Normalt	Dagslys	<ul style="list-style-type: none"> • Zoneopdeling • Kontinuert dagslysstyring • Central kontrol/urstyring
	Magasiner/reoler	Lejlighedsvis	Evt. dagslys	<ul style="list-style-type: none"> • „Celle“-monterede bevægelsessensorer
Butikker	Salgsarealer	Normalt	Dagslys	<ul style="list-style-type: none"> • Lys tændt i hele åbningstiden og delvist uden for åbningstiden. Behov for varierende lysætninger. • Zoneopdeling • Kontinuert dagslysstyring • Central kontrol/urstyring eller mulighed for forskellige scenesætninger
	Lager			Se Lager
Cafeteriaer	Lejlighedsvis	Dagslys		<ul style="list-style-type: none"> • Kontinuert dagslysstyring • Fintfølede bevægelsessensorer • Skumringsrelæ hvis cafeteriaet kun benyttes lejlighedsvis midt på dagen (on/off styring efter lysføler)
Fælles adgangsvej og udendørsarealer			Evt. dagslys	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisk styring efter dagslysforskel og brugstid • Bevægelsessensor, med mindre særlige forhold gør sig gældende, f.eks. sikkerhedshensyn
	Fælles adgangsvej			Se under Fælles adgangsvej
Gange og trapper	Andre gange og trapper	Varierende	Ingen dagslys	<ul style="list-style-type: none"> • Lyset efterlades tændt i lange perioder. • Bevægelsessensorer eller evt. kontakt med urfunktion
		Varierende	Dagslys	<ul style="list-style-type: none"> • Lyset efterlades tændt i lange perioder. • Bevægelsessensorer • Automatisk kontinuert dagslysstyring eller skumringsrelæ
Hoteller	Hotelværelser	Lejlighedsvis	Dagslys	<ul style="list-style-type: none"> • Efter DS700 skal der være lysdæmper eller to trins tænding på almen belysningen • Tænd/sluk af belysning knyttet til rummets adgang
	Hall, lobby, atrium	Normalt	Dagslys	<ul style="list-style-type: none"> • Lyset skal altid være tændt i dagtimerne. • Kontinuert dagslysstyring
			Ingen dagslys	<ul style="list-style-type: none"> • Lyset kan slukkes, når der er nok dagslys. • Bevægelsessensor • Natbelysning. Lyset efterlades tændt, selv om arealet er tomt. • Evt. central kontrol/urstyring eller • Fast dæmpet belysning
Kantine				Se Cafeteria
Konferencerum				Se Auditorier

Rumtype	Brugsmønster	Dagslys-adgang	Aktiviteternes krav	Forslag til funktioner og strategier
Kontor	Storrums-kontor	Normalt	Dagslys	<ul style="list-style-type: none"> • Skiftende belyningsbehov til f.eks. computerbetjening, læsning, møder, i gangarealer mv. • Zoneopdeling • Kontinueret dagslysstyring af almenbelysningen • Manuel lysdæmpning fra den enkelte arbejdsplads kombineret med automatisk tilbagestilling (reset)
				<ul style="list-style-type: none"> • Lyset efterlades ofte tændt. • Fintfølede bevægelsessensor til automatisk sluk • Central kontrol/urstyring
				<ul style="list-style-type: none"> • Lyset efterlades ofte tændt. Skillevægge eller andre objekter kan skjule personer for sensorer. • Fintfølede bevægelsessensorer eller akustisk sensor til detektering af bevægelse/lyd
	1-2 mands-kontor	Lejlighedsvis	Dagslys	<ul style="list-style-type: none"> • Lyset efterlades ofte tændt. • Manuel lysdæmpning eller kontinueret dagslysstyring • Manuel tænd • Fintfølede bevægelsessensor til automatisk sluk
	Arkiv uden vedvarende arbejde	Lejlighedsvis	Evt. dagslys	<ul style="list-style-type: none"> • Se Lager
Laboratorier		Normalt	Dagslys	<ul style="list-style-type: none"> • Kontinueret dagslysstyring • Bevægelsessensorer til automatisk sluk
Lager		Lejlighedsvis	Evt. dagslys	<ul style="list-style-type: none"> • Lyset efterlades ofte tændt. • Bevægelsessensorer
		Normalt	Dagslys	<ul style="list-style-type: none"> • Lyset er ofte tændt i timer. • Kontinueret eller on/off dagslysstyring
Lægeklinik	Undersøgelsesrum	Normalt	Dagslys	<ul style="list-style-type: none"> • Skiftende belyningsbehov til forskellige undersøgelser. • Manuel lysdæmpning
				<ul style="list-style-type: none"> • Mindre rum, der ikke er i brug hele tiden. • Bevægelsessensorer
	Ventesale og -værelser	Normalt	Dagslys	<ul style="list-style-type: none"> • Kontinueret dagslysstyring
	Sengestuer	Normalt	Dagslys	<ul style="list-style-type: none"> • Skiftende belyningsbehov til f.eks. at se tv, læse, sove og foretage lægeundersøgelser. • Manuel lysdæmpning • Bevægelsessensorer vil ikke være egnede
Mødelokale				<ul style="list-style-type: none"> • Se Auditorier
	Fælles adgangsvej			<ul style="list-style-type: none"> • Se lovkrav under Fælles adgangsvej
Parkeringsanlæg	Øvrige parkeringsanlæg, -haller og garager	Varierende	Ingen dagslys	<ul style="list-style-type: none"> • Lyset er ofte tændt i hele åbningstiden. • Bevægelsessensorer
			Dagslys	<ul style="list-style-type: none"> • Lyset er ofte tændt i hele åbningstiden. • Bevægelsessensorer • Kontinueret dagslysstyring
	Ind- og ud-kørselszone	Varierende	Dagslys	<ul style="list-style-type: none"> • Der er meget trafik og varierende lysniveau inde og ude over døgnet. • Kontinueret lysstyring efter udendørsbelysningsniveauet • Lavt lysniveau om natten, højere om dagen for at undgå store luminansspring og øge trafikikkerheden

Rumtype	Brugsmønster	Dagslys-adgang	Aktiviteternes krav	Forslag til funktioner og strategier
Rengøring	1-2 gange dagligt	Evt. dagslys	Der er behov for specielt rengøringslys.	<ul style="list-style-type: none"> • Central kontrol/urstyring
Selvbetjeningsvaskerier og -renserier				<p>Se Vaskeri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zoneopdeling • Kontinuert dagslysstyring af almenbelysningen
Skoler	Normalt klasselokale og faglokaler uden særlige krav	Variierende	Dagslys	<p>Lokalet anvendes til mange varierende formål f.eks. fremvisning af film, overheads, brug af tavle, skrivning, læsning, klasse-demonstrationer mv.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manuel brugerstyring (lysdæmpning, tænd/sluk af almenbelysningen) • Tavlebelysning med manuel tænd og automatisk sluk • Fintfølede bevægelsessensorer til automatisk sluk af både almenbelysning og tavlelys • Central kontrol/urstyring
	Aulaer og festsale (uden skriftligt arbejde)			<p>Efter DS 700 skal belysningen kunne reguleres</p> <p>Se i øvrigt Gymnastiksale</p>
	Gymnastiksale	Normalt	Dagslys	<p>Brug for skiftende lyssætninger til forskellige typer motion, skriftligt arbejde, fester mv.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zoneopdeling • Manuel brugerstyring (lysdæmpning, tænd/sluk) • Bevægelsessensorer til automatisk sluk • Kontinuert dagslysstyring • Mulighed for særskilt scenebelysning samt forskellige scenesætninger
				<p>Der er skillevægge i salen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zoneopdeling • Fælles/separat styring af de enkelte sektioner
Toiletter	Bade- og omklædningsrum	Lejlighedsvis	Evt. dagslys	<p>Lyset efterlades ofte tændt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bevægelsessensorer til automatisk sluk
		Variierende	Evt. dagslys	<p>Der er båse/skullerum</p> <p>Enkelt toilet (ingen skullerum)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bevægelsessensorer (eventuelt akustisk) til detektering af bevægelse/lyd • Fintfølede bevægelsessensor
Vaskeri	Offentligt vaskeri med vinduesfacade	Variierende	Dagslys	<p>Lys skal være tændt i hele åbningstiden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontinuert dagslysstyring • Urstyring
	Selvbetjeningsvaskeri	Variierende	Evt. dagslys	<p>Lyset efterlades ofte tændt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fintfølede bevægelsessensorer
Sekundære rum, ej med i DS 700	Computer- og serverrum	Lejlighedsvis	Evt. dagslys	<p>Lyset efterlades ofte tændt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fintfølede bevægelsessensorer
	Rum til kopiering, sortering og samling af papirer	Lejlighedsvis	Evt. dagslys	<p>Lyset efterlades ofte tændt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bevægelsessensorer