Indreguleret undertryk

-10Pa

-RS

-SS

-SS

-SS

-RS

-PS

Fancoil

230V

KF

KR

-FJVA

M

TT

PIR

KNX-relæ

FanCoil-
panel

Ventilationskanaler

Gang

Sluse

Blitzlampe

Tryk display

Sumboks
230V

Rumpanel

Rumpanel

Rumpanel

M

-RS

-RS Rumspjæld
-SS Stinkskab
-PS Punktsug
-AS Apparatsug

Sumboks
230V

Radiator

PT

-RS

M

Modbus / CTS

Projekt:					
Tekst:	Funktionsdiagram Rumautomatik, LAB. Princip			Tegningsnr.:	Rev.:
				_K08_F1_H6_EX_N992	
Projektnr.:	Dato: 2019	Rev. Dato:		Mål: 1:~	Side: 01
moe.dk				_K08_F1_H6_EX_N992.dwg	